



С.М. Заикин
2025 г.

АКТ – РАЗРЕШЕНИЕ № 1 на проведение занятий по физической культуре и спорту в спортивном зале на площадке № 1 (Балакинская, 2а)

Комиссия, назначенная приказом директора от 24.06. 2025 г. № 208 – «ОД» в составе:

-председатель комиссии	–	зам. директора по УВР	Соложнина Н.А.
-члены комиссии	–	инженер	Колесникова Т.Г.
	–	спец. по охране труда	Хлебников А.Ю.
	–	рук-ль физ. воспитания	Смагина Г.В.
	–	препод-ль физ. воспитания	Воробьева М.В.
	–	зав. общежитием	Салангина Н.Л.
	–	бухгалтер	Панфилова Н.В.

составила настоящий акт о том, что:

1. Спортивный зал обеспечен нормативно-технической документацией по охране труда (инструкции по охране труда, пожарной безопасности). Ведутся журналы инструктажа обучающихся по охране труда.

2. Медицинская аптечка укомплектована необходимыми для оказания первой доврачебной помощи медицинскими и перевязочными материалами, которые занесены в опись, находящуюся в аптечке. В наличии имеется инструкция по оказанию первой доврачебной помощи обучающимся.

3. Электророзетки промаркированы по номинальному напряжению. Коммутационные коробки закрыты крышками. Окна и светильники оборудованы защитными ограждениями, с целью исключения ударов мячом.

4. Трубопроводы отопительной системы оборудованы деревянными щитами. Полы имеют ровную, нескользкую поверхность, без щелей и заступов, покрытие отвечает требованиям безопасности.

5. Санитарно- гигиенические нормы и нормы освещенности соблюдены.

6. Спортивный зал оборудован первичными средствами пожаротушения, автоматической пожарной сигнализацией. Запасные выходы из зала оборудованы легкооткрывающимися запорами.

Заключение комиссии: проведение занятий по физической культуре и спорту в спортивном зале в 2025-2026 учебном году разрешается.

-председатель комиссии	«04» июля 2025 г.		Соложнина Н.А.
-члены комиссии	«04» июля 2025 г.		Колесникова Т.Г..
	«04» июля 2025 г.		Хлебников А.Ю.
	«04» июля 2025 г.		Смагина Г.В.
	«04» июля 2025 г.		Воробьева М.В.
	«04» июля 2025 г.		Салангина Н.Л.
	«04» июля 2025 г.		Панфилова Н.В.